



КЭМ 61210061000201226111 от 14.10.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Егорлыкскому району**

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Егорлыкский район,
Ростовская область, 347660, Телефон: (86370) 21-2-78, E-mail: 51ppr_md@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37/3**

(выделен цифра номер решения в проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
второй цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад №8 «Звездочка», Заведующему МБДОУ детский сад №8 «Звездочка»

Кольчиковой Ольге Игоревне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки №37 от «14» октября 2021 года в период с «18» октября 2021 г. по «20» октября 2021 г. Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Егорлыкскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - Государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору Тушевым В.Г. старшим лейтенантом внутренней службы проведена внеплановая выездная проверка по контролю исполнения контролируемым лицом ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа (предписания №28/1/1 от 30.06.2020 г.) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Звездочка» Обособленного структурного подразделения МБДОУ детского сада №8 «Звездочка» - детский сад «Солнышко», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 89, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица - Заведующий МБДОУ детский сад №8 «Звездочка» Кольчикова Ольга Игоревна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Наружная пожарная лестница со 2-го этажа с младшей группы, предназначенная для пути эвакуации, не соответствует требованиям и находится в неисправном состоянии.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2А.5-62, п. 4.10	20.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ детский сад №8 «Звездочка»
Кольчикова Ольга Игоревна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представитель))


(подпись, дата)

Дознаватель ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области -
Государственный инспектор Егорлыкского района по пожарному
надзору Тушев В.Г. старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchstro@61mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Егорлыкскому району

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Егорлыкский район,
Ростовская область, 347660, Телефон: (86370) 21-2-78, E-mail: 51gpn_rud@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

"20" октября 2021 г., 14 час. 30 мин. № 37

(дата и время составления акта)

Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 89.
(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки (внеплановой) от 14 октября 2021г. №37, КНМ 61210061000201226111

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки и едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Тушевым Владиславом Геннадиевичем, Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Егорлыкскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - Государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору.

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

эксперты (экспертные организации): не привлекались

5. Выездная проверка проведена в отношении: Обособленного структурного подразделения МБДОУ детского сада №8 «Звездочка» - детский сад «Солнышко»

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 89.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Звездочка», ИНН: 6109011280, ОГРН: 1026100870949, место нахождения ЮЛ: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 10, место фактического осуществления деятельности ОСП МБДОУ детского сада №8 «Звездочка» - детский сад «Солнышко»: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 89.

*... (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" октября 2021 г., 10 час. 00 мин. по "18" октября 2021 г., 10 час. 30 мин.

с "20" октября 2021 г., 14 час. 00 мин. по "20" октября 2021 г., 14 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 1 час., 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) экспертный).

в следующие сроки:

с "18" октября 2021 г., 10 час. 00 мин. по "18" октября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по месту: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 89.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий).

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 18.10.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "18" октября 2021 г. по "20" октября 2021 г.

по месту: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 89.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 1) представленные контролируемым лицом посредством истребования документов.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контролируемого (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: неисполнение ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, а именно: Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности №28/1/1 от 30.06.2020 г. п. 4

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены
1	2	3
1	Наружная пожарная лестница со 2-го этажа с младшей группы, предназначенная для пути эвакуации, не соответствует требованиям и находится в неисправном состоянии.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2А.5-62, п. 4.10

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) предписание № 37/3 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.10.2021 г.
- 2) протокол осмотра от 18.10.2021 г.;
- 3) предписание № 28/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 30.06.2020 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Дознаватель ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - Государственный инспектор Егорлыкского района по пожарному надзору Тушев В.Г.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку


Акт выездной проверки подготовил: Тушев Владислав Геннадиевич, дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, тел. 89525853966, тел/факс: 8(86370) 21-2-78, e-mail: 51gpn_md@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ детский сад №8 «Звездочка» Кольчикова Ольга Игоревна

«20» октября 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



КНМ 61210061000201226111 от 14.10.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Егорлыкскому району**

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Егорлыкский район,
Ростовская область, 347660, Телефон: (86370) 21-2-78, E-mail: 51gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

х. Кугейский, ул. Октябрьская, 89
(место составления)

« 18 » 10 2021 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 10 ч 00 мин «18» октября 2021 г.
Осмотр продолжен с - ч - мин по - ч. - мин. «-» - 20 -г.
Осмотр окончен 10 ч 30 мин «18» октября 2021 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)
Дознавателем ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Ростовской области - Государственным инспектором Егорлыкского района по
пожарному надзору Тушевым В.Г. старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул.
Октябрьская, 89.
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

- Заведующий МБДОУ детский сад №8 «Звездочка» Кольчикова Ольга Игоревна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)
- _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

Приказ №361 от 07.12.2015 Отдел образования Администрации Егорлыкского района
дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали
-Не присутствовали

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
 Не присутствовал

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

неисполнение п. 4 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности №23/1/1 от 02.06.2020 г., а именно: Наружная пожарная лестница со 2-го этажа с младшей группы, предназначенная для пути эвакуации, не соответствует требованиям и находится в неисправном состоянии. Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2А.5-62, п. 4.10

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

Не проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

НЕ ИМЕЮТСЯ

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Заведующий МБДОУ детский сад №8 «Звездочка»

Кольчикова Ольга Игоревна

должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Дознаватель ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - Государственный инспектор Егорлыкского района по пожарному надзору Тушев В.Г. старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос 11. Факс 8 (863) 280 86 69. Телефон 8 (863) 240 67 66 E-mail:
gprrostov_rnd@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 21-2-78, Факс:
(86370) 21-2-78. E-mail: 51900_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 28/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №8
«Звездочка», Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №8 «Звёздочка» Кольчиковой Ольге Игоревне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
инициала и т.п.)

по исполнению распоряжения о проведении плановой проверки, выданного начальником ОНД и ПР УНД и ПР- Главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Семенцовым К.А. от «01» июня 2020 года №28 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «14» ч. 00 мин. по «16» ч. 00 мин. «29» июня 2020г. и в период с «10» ч. 31 мин. по «11» ч. 00 мин. «30» июня 2020г. проведена плановая проверка здания, сооружения и на прилегающей территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 «Звездочка» обособленного структурного подразделения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 «Звездочка» - детский сад «Солнышко» расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 89, с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи в соответствии с п. 2 подпункт «б», п. 6 «Постановление Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. N 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - Главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Семенцовым Кириллом Александровичем (длжность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору) совместно с: Заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Звёздочка» Кольчиковой Ольгой Игоревной (Указываются должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается и только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты не соблюдаются настоящие Правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок	п.1 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390;	25.07.2021	

	организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений.			
2	<p>Срок эксплуатируемой системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в здании учреждения 2008 года, что более нормативного (более 10 лет). Не предоставлены подтверждающие документы, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акт об оценке продления ресурса системы; 2) проведения оценки соответствия системы требованиям функциональной безопасности; 3) не внесены изменения в исполнительную документацию при проведении среднего или капитального ремонта системы (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре), направленного на восстановление ее ресурса; 4) не предоставлена неполная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта 	<p>п.61 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г; п.4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1, 7.2.5.4 ГОСТ Р 53325-2009; п. 5.1.6, 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010</p>	25.07.2021	
3	<p>На объекте защиты руководитель организации в течение 5 лет не организовал проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>п.24 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390;</p>	25.07.2021	
4	<p>Наружная пожарная лестница со 2-го этажа предназначенная для пути эвакуации не соответствует требованиям и находится в неисправном состоянии.</p>	<p>Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 2А.5-62, п. 4.10</p>	25.07.2021	
5	<p>На объекте защиты не в полном объеме (разделена на несколько инструкций) предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.</p>	<p>п.2, п. 461, п. 462 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390;</p>	25.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Егорлыкского района по пожарному надзору –
Начальник ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы)

«30» июня 2020 г.



К.А. Семенов

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад №8 «Звёздочка»

(должность, фамилия, инициалы)

«30» июня 2020 г.

О.И. Кольчикова

(подпись)